

Службы 8 и 11
для работы
Фед



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ

299007, г. Севастополь, ул. О. Кошевого, 6

телефон: (8692) 65-54-12, 69-02-72; факс: (8692) 65-55-12; e-mail: sevmchs92@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

299011, г. Севастополь, ул. Советская, 61

телефон/факс: (8692) 53-51-80

Предписание № 11/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Государственного казенного учреждения города Севастополя «Социальный приют для
детей и подростков», сокращенное наименование – ГКУ «СПДП»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления – начальника отдела
государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по г. Севастополю подполковника внутренней службы
Беляева Максима Вячеславовича от 31.01.2019 № 11, ст.ст. 6; 6.1 Федерального закона Российской
Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» февраля 2019 г. по
«15» февраля 2019 г. государственным инспектором г. Севастополя по пожарному надзору –
старшим инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по г. Севастополю капитаном внутренней службы Чертенковым Сергеем
Вячеславовичем проведена внеплановая проверка территории, зданий и помещений ГКУ «СПДП»
по адресу: г. Севастополь, ул. Окопная, 9.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Подрешетниковой Еленой Петровной – директором ГКУ «СПДП».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить на объекте исправное состояние систем автоматической установки пожарной сигнализации.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	До 01.03.2020	
2.	Демонтировать или предоставить сертификат	ст. 89, табл. 3, табл. 27, табл. 28 Федерального закона	До 01.03.2020	

	соответствия для напольного покрытия в коридоре 1-го этажа с показателями по пожарной опасности не более чем: В1, Д2, Т2, РП1.	№ 123-ФЗ		
3.	Демонтировать или предоставить сертификат соответствия для напольного покрытия в коридоре 2-го этажа с показателями по пожарной опасности не более чем: В1, Д2, Т2, РП1.	ст. 89, табл. 3, табл. 27, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ	До 01.03.2020	
4.	Выполнить ширину эвакуационных выходов из здания в свету не менее чем 1,2 м.	п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее-СП 1.13130.2009).	До 01.03.2020	
5.	Выполнить открывание дверей эвакуационных выходов из помещений в коридор 1-го, 2-го этажей, таким образом, чтобы они не уменьшали его нормативную ширину	ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009	До 01.03.2020	
6.	Выполнить ширину горизонтального пути эвакуации (коридора) не менее чем 1,2м.	п. 5.1.1 СП 1.13130.2009	До 01.03.2020	
7.	Оборудовать здание, помещения административно-бытового назначения установкой автоматической пожарной сигнализации.	Приложение А таблица А1 п 9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	До 01.03.2020	
8.	Обеспечить подачу сигнала о возникновении пожара на централизованный пульт пожарной охраны без участия персонала объекта.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ	До 01.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по г. Севастополю

капитан внутренней службы Чертенков С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» февраля 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор ГКУ «СПДП»

Подрешетникова Е.П.

«15» февраля 2019 г.

(подпись)